
Groupe électrogène
240 KW
Transfo
400 KW
Local
matériel
TGBT
Espace
VIP à
l'étage
Bar au
Rdc
ESPACE
TRAITEUR
63 A: 1Tetra 32A, 1 Mono 32 A, 6 PC 16 A
40 A: 1 Tetra 32 A, 2 PC 16 A Ipra
boitier scénique 350 A: 1 disjoncteur 315 A, 4 Tetra 32 A, fermé à clé
Espace VIP : 5 Mono 16 A
Bar côté Hall d'accueil : 9 Mono 16 A
Bar côté hall d'expo : 6 Mono 16 A et 1 Mono 32 A
Borne WIFI
RJ 45
Tetra 32 A
Mono 32 A
Mono 16 A
Tri 20 A
Mono 20A
Prise canalis
boitier canalis :400V/32A Tri+N
canalis reliés :
Attention une seule prise canalis par ensemble